

운영위원회 회의록

담당	팀장	위원장
		

1. 일 시 : 2014년 5월 30일(금) 10:00
2. 장 소 : 회의실(멀티미디어관 1층)
3. 출석위원 : 실험실안전관리위원장 등 8명

임 기	소 속	성 명
당연직	안전관리 위원장	임인신
당연직	비서실장	이승원
2014.03.01~2016.02.28	방사선과 학과장	유병규
2014.03.01~2015.02.28	치기공과 학과장	조미향
2012.09.01~2014.08.31	치위생과 학과장	이광희
2013.03.01~2015.02.28	주얼리디자인과 학과장	김동환
2013.03.01~2015.08.31	외식조리과 학과장	송경숙
임기만료시까지	귀금속연구센터 소장	김경숙
	계	8명

4. 위임장 제출자 : 교무처장 등 3명

임 기	소 속	성 명
당연직	교무처장	김 경
당연직	임상병리과 학과장	진복희
2013.03.01~2015.02.28	식품영양과 학과장	한성희
	계	3명

5. 안 건

<보고사항>

- 교내 소화기 전면교체 - (14년 5월초)
- 소화기 위치표지 부착
- 교내 소화전, 소화기 사용법 부착 - (14년 5월초)
- 역화방지기 설치(가스활용 실험실)-주얼리디자인과, 귀금속보석연구센터, 치기공과
- 가스 전도방지(체인)대 설치

- 2012년, 2013년 정밀·정기 안전점검 결과

<심의사항>

- 추진사업(안)
- 정기, 정밀안전진단에 따른 개선사항 건

6. 회의결과

<보고사항>

- 교내 소화기 전면교체등 6개 보고안전
 - 이견 없음.

<심의사항>

- 소방관련 개선사항 진행예정
 - 실험실별 위험요소 개선사항에 맞게 개선 작업 진행 할 것.
- 전기 관련 개선사항 진행예정
 - 실험실별 위험요소 개선사항에 맞게 개선 작업 진행 할 것.
- 응급함 비치예정
 - 전 실험실에 꼭 비치 할 것.
- 안전관리함(아크릴) 부착예정 [28개 실험실]
 - 잘 눈에 띄는 공간에 배치하고 비치자료 체크 할 것.
- 시약을 활용하는 실험실 응급(간이)세안기 설치예정
 - 잘 눈에 띄는 공간에 설치할 것.
- 시약실 안전바 설치 예정
 - 화학약품을 주로 사용하고 실습하는 곳 미비된 곳에 설치할 것
- 그 외 심의안전에 대해서 이견 없음.

2014. 05. 30

기록 : 서기 김봉철

(인)